

MANDON

26 rue Jeanne Hachette

69003 LYON

Tél. et Fax 04 78 54 45 15

Lyon, le 4 Aout 2008

Les Hauts de Fontsaingt

34

13600 La Ciotat

M<sup>2</sup> Santaniello

A la suite des travaux de  
refection pour l'etanchéité de notre  
terrasse je viens par la présente vous  
signaler que l'eau ne s'écoule pas le  
long de la jardinière car la pente est  
inverse et le trou d'évacuation est plus  
haut et il faut jeter l'eau vers le trou  
pour l'évacuer

D'autre part ce trou est très petit et il  
se bouchera très rapidement lors de grosses  
pluies

Il faudrait rebaisser l'évacuation et  
l'agrandir avec une grille pour éviter que  
ce trou s'obstrue

Je n'ai pas pu vous signaler ce défaut  
avant car j'ai été opéré en Mai et  
on vient seulement de revenir à la Ciotat

Prise de bien vouloir faire le nécessaire  
très rapidement et maintenir au courant  
pendant que nous sommes à la Ciotat

Rejoins urgente

Salutations

PS - Je vous rappelle également ma demande pour  
remettre le vide ornière en bonction





Provence Syndic Transaction  
Monsieur SANTANIELLO  
4/6 Ave Roger Salengro  
13400 AUBAGNE

Copie : Monsieur SECCHI.

Ceyreste, le 8 août 2008.

Monsieur SANTANIELLO,


Je fais suite à votre recommandé du 6 août dernier, où vous me joignez la lettre de Monsieur MANDON. Ce dernier nous fait remarquer que la pente du carrelage est inversée, et que le diamètre de l'évacuation est trop faible.

Ma prestation consistait à déposer l'ancien carrelage et refaire l'étanchéité qui sera faite sur la dalle existante. La pente se fait avec le mortier se situant entre l'étanchéité et le carrelage. Cette remarque est à adresser au carreleur, mais pas à l'étancheur, en effet, je n'ai pas fait le mortier créant cette pente.

Quant au diamètre de l'évacuation pluviale, le carreleur a dû le réduire, je me mets à sa disposition pour aller sur place, vérifier avec lui.

Sachez que je serais toujours présent pour répondre d'une malfaçon, dans la mesure où mon entreprise ou mes salariés en sont l'auteur, mais je ne peux pas en faire de même pour les autres corps de métier.

Étant persuadé que vous me comprendrez, veuillez recevoir, Monsieur SANTANIELLO, l'expression de mes meilleurs sentiments.

  
Le gérant,  
Martia GUILLOUET.