



DUPLICATA

L'HUMIDITE C'EST NOTRE AFFAIRE.

..... **COURRIER**

EXPEDITER : STE HUMID'EXPERT

DESTINATAIRE : CIC MR QUES

DATE : 30/11/09

MESSAGE :


Monsieur,

Faisant suite à votre fax du 30/11/09, vous trouverez ci-dessous, les réponses, point par point.

- Terrasse Maldonado, Contrairement à votre fax, les travaux d'étanchéité sont terminés depuis plusieurs jours reste le carrelage, qui devait être fait ce lundi 30 novembre, la météo ayant annoncé, la veille des pluies importantes, un appel à Mr MALDONADO a été passé, pour refixer une date, puisqu'il ne peut que le lundi, la date est donc fixée au 7 novembre 2009. Concernant son évacuation d'eau pluviale, le raccord est fait en FLASHING, un simple coup de cutter suffit, ce sera fait lors de la pose du carrelage.
- TERRASSE VILLEBRUN, je ne comprends pas les paroles de Mr JUAN, en effet je suis allé plusieurs fois avec Mr VILLEBRUN constater l'état du plafond de l'appartement de Mr ROURE puisqu'il en possède les clés. Quant au rapport, c'est un copié collé, donc le cas GUINET ne concerne pas cette mise en eau, vous trouverez ci-joint le rapport corrigé. Puisque Mr JUAN adopte ce genre de réflexion sur l'entreprise, je vous laisse le choix de trouver un autre étancheur pour assurer ses futurs travaux.
- Terrasse DROBECK, je m'engage à réaliser ces travaux avant le 15 janvier 2009.
- TOUR FOCH à AUBAGNE ; je veux bien appeler les nouveaux propriétaires, mais faut'il encore que je puisse avoir leur nom et numéro de téléphone.

Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien cordialement,


Martial GUILLOUET.

DUPLICATA



MISE EN EAU

CIC
MR QUSS

17, Bd Mal JUI
13470 CARNOUX EN PROVENCE

Adresse de la mise en eau : TERRASSE MR VILLEBRUN HAUT DE FONTSAINTE

Désignation	Quantité	DETAIL	OBSERVATIONS
MISE EN EAU	1	obturation des évacuations hauteur d'eau 5 centimètres	FAIT LE 24-nov
OUVERTURE	1	OUVERTURE FAITE PAR MARTIAL GUILLOUET <u>APRES CONTRÔLE DE L'APPART</u> <u>DE MR ROURE AVEC MR VILLEBRUN</u>	FAIT LE 27/11 à 8 H 00

CONCLUSION

La terrasse de Monsieur VILLEBRUN EST ETANCHE, ELLE N'EST DONC PAS A REFAIRE

N.B: Je vous rappelle que l'entreprise est disponible 24 heures sur 24, lors des mises en eau.

Bien cordialement,



Martial GUILLOUET

Siège social : chemin de la source 13600 CEYRESTE - Site : www.humidexpert.com
Tél : 04.42.83.73.06 - Fax : 04.42.71.81.26 - S.A.R.L au capital de 7700€- SIRET : 449 054 881 00015.