



AGENCE P. S. T
Mr SANTANIELLO
4/6, Ave Roger SALENGRO
13400 AUBAGNE

Ceyreste, le 11 février 2008.

Devis : Mise en eau de la petite terrasse de Mr BUJOLI.


Monsieur SANTANIELLO,

A ce jour, nous venons de vider la petite terrasse de Mr BUJOLI. L'étanchéité de cette terrasse est correcte, aucune fuite n'est apparue après 72 heures de test.

Je confirme mes derniers propos, la tache d'humidité, située dans l'appartement juste en dessous, est issue d'un problème de condensation. Cet endroit correspond à un point nommé « pont thermique ».

La copropriété n'est en aucun cas concernée.

Bonne réception,



Le Gérant,
Martial GUILLOUET.